

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 25/ _____**

Журавлевский с.о.
Место составления

19.04.2024 г.
Время 10:14

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 25 от 08.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
ТАУПЫК СЕРИКБОЛ СЕРИКЖАНҰЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района
ЕСЕТОВ САНАТ КАНАТОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Воробьевка отдела образования по Буландынскому району управления образования Ақмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Воробьевка отдела образования по Буландынскому району управления образования Ақмолинской области", АҚМОЛИНСКАЯ, БУЛАНДЫНСКИЙ, Воробьевка, Ялань (УЛИЦА), 1.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 17.04.2024 - 18.04.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены При проведении профилактического контроля и надзора ы области пожарной безопасности.

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Воробьевка отдела образования по Буландынскому району управления образования Ақмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В школе отсутствует утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности. Основание: п. 5 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В здании школы разработан не правильный план эвакуации на случаи возникновения	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	пожара. Основание: пункт 12 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Пожарный щит в помещении котельной не доукомплектован первичными средствами пожаротушения. Основание: п.18 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года №55.;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Открывание двери в спортзале школы на путях эвакуации смонтировано не по направлению к выходу. Основание: п.33 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Допускается хранение твердого топлива (уголь) не специально выделенной площадке, а также не менее 8 м от сгораемых строений. Основание: пункт 116 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Не проводится своевременно обслуживание пожарной автоматики и отсутствует необходимые документации и ее ведение на здании школы. Основание: п.п 2,5 п. 65 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

«__» _____ 20__ г.